

# Driftssentral (DS) Plan for driftsstans / utkobling

Underlagt taushetsplikt etter energiloven §9-3 jf bfe § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova §13.

<b>Plan nr. (DS+år - Rev.ID)</b>		<b>Statnett FosWEB ID</b>		
<b>Anleggseier</b>				
<b>Kommune</b>				
<b>Sted/stasjon</b>				
<b>Anleggsobjekt</b>				
<b>Tidspunkt</b>				
<b>Årsak</b>				
<b>Spenning</b>				
<b>Varsling av berørte parter/kunder</b>				
<b>Utkobling etter anmodning fra sluttbruker. JA/NEI</b> Hvis JA -> skriftlig dok.				
<b>Medfører arbeidet endringer i NIS (Nett Informasjon System) JA/NEI</b> (endret koblingsbilde, byttet komponenter etc.) Hvis JA -> kopi sendes NIS				
<b>Koordinator driftssentralen</b>	Driftssentralen 31 01 40 01	<b>Kontaktpers. /Arb.ansv (Anleggseier)</b>		
<b>Utførende entreprenør/avdeling</b>		<b>Kontaktpers. /Arb.leder/LFS (Utførende)</b>		
<b>Utkobling i distribusjonsnettet</b>				
<b>Berørte nettdeler</b>				
<b>Nødstrømsaggregat</b>				
<b>AUS arbeid</b>				
<b>Forutsetninger / Koblinger / Konsekvenser</b>				
<b>Beskrivelse:</b>				
<b>Dato/kl</b>	<b>Stasjon</b>	<b>Bryter</b>	<b>U/I</b>	<b>Merknad</b>
<b>LFK sørger for at følgende blir gjort:</b>		<b>Anmerkninger:</b>		
Utkobling				
Kontroll av utkoblingen				
Sperring mot innkobling				
Skilting/markering				

Bestilling av driftsstans/koblinger sendes elektronisk via Glitre Energis Revisjonssystem på:

[HTTPS://REVISJON.GLITREENERGI-NETT.NO/EKSTERNE/](https://revisjon.glitreenergi-nett.no/eksterne/)

Driftssentralen behandler bestilling og returnerer «Plan for driftsstans / utkobling» til bestiller.

Viser også til Glitre ENergi Netts nettbibliotek og dokument «Driftssentral» for mer utfyllende informasjon om saksgang.

# Driftssentral (DS)

## Plan for driftsstans / utkobling

Underlagt taushetsplikt etter energiloven §9-3 jf bfe § 6-2. Unntatt fra innsyn etter offentleglova §13.

Spenningskontroll	
Endepunktsjording	
Utpeking av LFS for arbeidet	
<b>Ved trafobytte:</b> Kontroller dreieretning før utkobling. Etter at ny trafo er montert sjekkes dreieretning før lavspenkturser tilkobles.	
<b>Ved arbeid på høyspenkabel:</b> Kabelen skal fases dersom den har vært kappet eller frakoblet.	
<b>Andre anmerkninger</b>	
<b>Plan utarbeidet</b>	Dato og navn
<b>Plan godkjent</b>	Navn og mobil

Bestilling av driftsstans/koblinger sendes elektronisk via Glitre Energis Revisjonssystem på:

[HTTPS://REVISJON.GLITREENERGI-NETT.NO/EKSTERNE/](https://revisjon.glitreenergi-nett.no/eksterne/)

Driftssentralen behandler bestilling og returnerer «Plan for driftsstans / utkobling» til bestiller.

Viser også til Glitre ENergi Netts nettbibliotek og dokument «Driftssentral» for mer utfyllende informasjon om saksgang.